Til grundejerforeningerne i Bork

Skjern, den 19. februar 2026

Rapportering af uvedkommende vand og overløbsmængde til Falen i 2025

Hermed fremsendes 2025-rapporten for uvedkommende vand i spildevandssystemet fra sommerhusområderne i Bork.

2025 har været langt mindre belastet af nedbør end de foregående år. Mod hhv. 1146 mm og 1079 mm i 2023 og 2024 har middelnedbøren i kommunen været 801 mm i 2025.

Der er stadig en klar sammenhæng mellem nedbør og uvedkommende vand i spildevandssystemerne og i januar, november og december er det meget tydeligt. Typisk kommer det uvedkommende vand i spildevandssystemet ved:
• at der løftes dæksler på ejendommene så der kan afledes overfladevand til spildevandssystemet under regn/oversvømmelse på ejendommene
• tilledning af drænvand (omfangsdræn og lign.) til spildevandssystemet når det typisk stiger i vintermånederne
• indsivning på grund af høj grundvandsstand og utætte brønde og ledninger.

Udledning af opspædet spildevand til Ringkøbing Fjord er faldet i 2025 som en konsekvens af mindre nedbør, da spildevandssystemerne ikke er blevet belastet i samme grad som når nedbørsmængden er større.

Forsyningen har en målsætning om, at uvedkommende vand maks. må udgøre 2 gange vandforbruget i et område. Det fremgår af oversigterne i hvilke områder målsætningen ikke er opfyldt.

Det område der kommer mest uvedkommende vand fra er oplandet bag ved forsyningens pumpestation 12 som pumper væk fra Mosevænget, Klydevænget, Lappedykkervænget, Vagtelvænget og Hejrevænget samt få adresser i Bork Hytteby.

Faldet i nedbør har begrænset den uvedkommende vandmængde til ca. 70.000 m3 i 2025 mod 110.000 m3 i 2024, hvilket trods alt har sparet en del omkostninger til pumpning og rensning ift. 2024.

Med venlig hilsen

Jette Fleng Christensen

Afdelingsleder Projekt

Tlf.: 41762968

Mail: jech@rsforsyning.dk